

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Одељење за ванредне ситуације
у Суботици
09.30.1 број 217-2764/20-1
Дана 26.02.2020. године
С У Б О Т И Ц А

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
И СТАНОВАЊЕ СУБОТИЦА

Број: 09.30.1
Дана 26.02.2020. год.
СУБОТИЦА, Трг Републике 16

Ј.П. ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА,
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И
СТАНОВАЊЕ СУБОТИЦА

С У Б О Т И Ц А
Трг Републике бр. 16

ПРЕДМЕТ: Веза Ваш захтев број 13-301/19 од 13.02.2020. године

Разматрајући Ваш захтев, за добијање претходних услова за заштиту од пожара у смислу члана 46 става 4 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/19) и члана 29 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018), извештавамо Вас да је за **Претходне услове и мишљење на концепт Плана генералне регулације за насеље Мишићево**, потребно у циљу разраде предметног плана код детаљне обраде предузети следеће мере у погледу заштите од пожара:

1. Приликом изградње градске водоводне мреже обавезно извршити прорачун потребне количине воде за гашење пожара и условити инвеститоре за обезбеђење добијених вредности код прорачуна, сходно члану 10 Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мрежу за гашење пожара („Сл. гласник РС“ бр. 3/19).
2. Приликом изградње стамбених и објеката и зона предвиђених за производњу и обављање привредних делатности, водити рачуна о међусобном растојању објеката, посебно објеката код којих је повећана опасност од пожара. У ужем језгру центра насеља, које је историјско заштићено, а буде адаптирано или реконструисано, обавезно предвидети противпожарно одвајање таквих објеката од других објеката, а у циљу спречавања ширења пожара.
3. У зони централних функција у којима су сконцентрисане делатности управе и администрације, културе, информисања, образовања, здравствене и социјалне заштите, трговине, угоститељства, туризма и слично, водити рачуна о међусобном растојању објеката, а посебно о растојању објеката код којих је повећана опасност од пожара, као и објеката где је специфична евакуација из истих. Код постојећих објеката где је повећана опасност од пожара, као и објеката где је специфична евакуација из истих, предвидети могућност противпожарног одвајања објеката, а у циљу спречавања ширења пожара и предвидети могућност прилаза ватрогасних возила истима.
4. Приликом формирања саобраћајних и других јавних површина, водити рачуна о ширини приступних саобраћајница, као и о обезбеђивању платоа и приступних путева за ватрогасна

возила објектима где је повећана опасност од пожара или проблематична евакуација из истих (нарочито код објеката где се окупља већи број људи), уз примену одредаба Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“ бр. 8/95).

5. Водити рачуна и предвидети адекватно безбедно растојање, како међусобно, тако и растојање од других објеката и објеката специјалне намене, а у циљу спречавања ширења пожара већих размера.

6. Забранили изградњу производних објеката у насељу у којима се производи, користи или складишти већа количина експлозивних материја, запаљивих течности и гасова и објеката који могу представљати опасност по ширу околину и људске животе. Уколико у предметном комплексу постоје такви објекти, планирати измештање истих ван насељеног места.

7. Предвидети адекватна алтернативна места и приступ за снабдевање ватрогасних возила са водом за гашење пожара (значајнијег капацитета, са тврдом подлогом одговарајуће носивости), за потребе гашења пожара за случај испада водоводне мреже у насељу.

8. Што се тиче осталих енергетски инсталација (електричне, гасне, топловодне и друге инсталације), са аспекта заштите од пожара примењивати адекватне важеће техничке прописе за одређене области.

9. Након припремљеног Плана генералне регулације за насеље Мишићево, неопходно је 60 дана од дана одређеног рока за разматрање обавестити ово Одељење о доношењу просторног и урбанистичког плана.

/БВ/

