



Број: 87.1.0.0.-Д.07.09.-51665/3-22  
Датум: 29.03.2022. године

Број: 2-37/22  
Дана 07 APR 2022 год.  
СУБОТИЦА, Топ Републике 16

ЈП ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА,  
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ  
ТРГ РЕПУБЛИКЕ бр. 16  
24000 СУБОТИЦА

**Предмет: Услови за израду плана детаљне регулације за део простора  
између ул. Јована Микића и коридора железничке пруге, од Сегединског пута  
до Теслине улице у Суботици**

Вашим дописом број 13-20/22, код нас заведен под бројем 87.1.0.0.-Д.07.09.-51665/1-22 од 07.02.2022. године, обратили сте се за издавање услова за израду плана детаљне регулације за део простора између ул. Јована Микића и коридора железничке пруге, од Сегединског пута до Теслине улице у Суботици.

С тим у вези Вас обавештавамо о следећем:

На основу, са Ваше стране достављене нам, документације, можемо оријентационо да утврдимо максималну једновремену снагу за наведени простор, а тиме и потребе за оформљењем одређене конфигурације мреже и енергетских ослонаца за предметну локацију за напајање будућих трошила купаца који ће се појавити на предметној локацији.

У овом моменту Вас, као субјекат који је одговоран за исправну регулацију предметног обухвата простора обавезујемо за обезбеђење довољних ширина јавних површина у изради Плана детаљне регулације, како бисмо у истима могли безбедно и прописано проћи са подземним надземним (уз задржавање постојећих траса) средњенапонским (20kV) и нисконапонским (0,4kV) водовима, као и са кабловском канализацијом код проширења постојећих и изградње нових инфраструктурних објеката и саобраћајница. Такође је потребно у изради Плана детаљне регулације предвидети изградњу дистрибутивне (20/0,4kV) трафостанице, у случају за потребе напајања више купаца или ТС у власништву инвеститора ако је у питању један купац, који би непосредно напајали трошила купаца електричном енергијом одговарајућег напонског нивоа што ближе центру потрошње.

Основни објекат за снабдевање предметног обухвата простора је трансформаторска станица ТС 110/20 kV „Суботица 2“ са 20 kV изводом „Топлана“ што је и предвиђено Студијом дугорочног плана и концепцијом развоја средњенапонске мреже Електродистрибуције Суботице до 2025. год.

Ови Услови служе за израду Плана детаљне регулације. Пре исходавања локацијских услова морају се исходovati Услови за пројектовање и прикључење сваког будућег објекта који ће се градити.

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Архиви

Директор огранка

Душко Петровић, дипл.инж. ел.