



Број: 87.1.0.0.-Д.07.09.-150219/3-22  
Датум: 16.06.2022. године

**„GeoExpert“ doo  
Адолфа Сингера бр. 11  
24000 СУБОТИЦА**

**Предмет: Услови за израду урбанистичког пројекта за прикључење на  
електроенергетску мрежу индустријског комплекса на к.п. бр. 4550/2, 8860 и и 982 КО  
Чантавир**

Вашим дописом, који сте поднели у име Инвеститора „Геби“, код нас заведен под бројем 87.1.0.0.-Д.07.09.-150219/1-22 од 07.04.2022. године, обратили сте се за издавање услова за израду Урбанистичког пројекта на електроенергетску мрежу индустријског комплекса на к.п. 4550/2, 8860 и 982 КО Чантавир.

Посматрано подручје се електричном енергијом снабдева из ТС 35/10 kV „Чантавир“ са 10 kV изводом „Дожа“. Основни објекат за снабдевање је постојећа трансформаторска станица МБТС-31 „Геби“ Чантавир.

Потребна максимална једновремена снага, по Вашем захтеву за издавање Услова, се уклапа у постојеће одобрене капацитете.

**Рок важења ових урбанистичких услова је 12 месеци. Ови Урбанистички услови се не могу користити за издавање Локацијских услова, јер у истима у целости није разрађено питање пројектовања и прикључења, па је надлежни Орган у обавези да се јави имаоцу јавних овлашћења ради издавања Услова за пројектовање и прикључење пре издавања Локацијских услова.**

С поштовањем,

Достављено:

1. **Наслову**
2. Служби за енергетику
3. Архиви



Директор огранка

Душко Петровић, дипл.инж. ел.