

Број:

Дана 21-08-2026 20 год.
СУБОТИЦА, Трг Републике 16



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „SUBATIČKA TOPLANA“ SUBATICA
SZABADKAI TAVFÜTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SZABADKA
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA
Сегедински пут бр. 22, 24000 Суботица; МБР: 08038180, ПИБ: 100847219;
ТЕЛ.: 024/548-200; e mail: office@toplanasubotica.co.rs

Број: 758/26-1
Веза: 975/22-1
Дана: 18.08.2026.
Ваш знак: 13-243/26
СУБОТИЦА

ЈП ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ СУБОТИЦА
Трг РЕПУБЛИКЕ 16
24000 Суботица

**ПРЕДМЕТ: Претходни услови за пројектовање и прикључење вишепородичног
стамбеног објекта на к.п. 1288/1 К.О. Стари град у Суботици**

Поштовани,

Одговарајући на Ваш допис 13-243/26 од 13.08.2022. год., који је заведен под деловодним бројем Топлане бр. 758/26 и то дана 17.08.2026. год., ЈКП „Суботичка топлана“, Вас овим одговором, сходно претходном одговру (975/22-1 од дана 03.10.2022. год.) а који се односио на предметну локацију, обавештава о следећем:

ЈКП „Суботичка топлана“ је у складу са расположивим капацитетима, развојним плановима и дугорочним програмом проширења система даљинског грејања одредила подручја и врсте објеката који се у наредном периоду могу прикључити, а што је детаљно наведено у Генералном урбанистичком плану Суботица - Палић до 2030. године („Сл. лист Града Суботица“, број 29/2018).

Снабдевање топлотном енергијом града Суботице је у надлежности ЈКП „Суботичка топлана“. Ово предузеће врши програмско снабдевање објеката топлотном енергијом за објекте колективног становања и пословних објеката које се налазе у зонама постојећег подручја даљинског грејања.

Прикључење вишепородичних и вишеспратних стамбених и стамбено-пословних објеката, као и објеката јавних, здравствених и културно-образовних установа на систем даљинског грејања је обавезно у зонама постојећег подручја даљинског грејања где је већ изграђена вреловодна мрежа.

Уз изградњу новог уличног вреловода и прикључка, могуће је извршити топлификацију предвиђеног вишепородичног стамбеног објекта к.п. 1288/1.

Пре изградње уличног вреловода и вреловодног прикључка, Инвеститор је дужан пре израде пројектне документације тражити од ЈКП „Суботичка топлана“ техничке услове за прикључење на систем даљинског грејања.

-надслојеви у зони паркинга и коловоза морају испоштовати услове произвођача предизолованих цевовода.

Хоризонтална растојања од ивице предизолованог плашта најближе вреловодне цеви:


-до темеља зграда, постројења и стубова најмање 1,0м,
-до паралелних водовода и канализације 0,5м, а код укрштања вертикално најмање 0,2м,

-до енергетских каблова паралелно најмање 0,6 (вертикално 0,3м),
-до телекомуникационих водова најмање 0,5 метара (вертикално 0,2м),
-до паралелних гасовода притиска до 3 бара најмање 1,0 метара (вертикално 0,2м)

У графичком прилогу се достављају положаји вреловодне мреже, као и дигитално са снимком висинских кота горње ивице предизолованог плашта цеви у DWG формату.

Са поштовањем,


Инжењер грађевинских радова,


Младен Малбашић, дипл.инж.грађ.

Извршни директор енергетског система,


Давор Андрашић, маст.маш.инж.,спец. Инж.ен.еф.

Директор,


Саша Петковић, дипл.екон.



Доставити:

1. Наслову (штампано и дигитално)
2. Техничко-развојном сектору ЈКП „Суботицка топлана“ (штампано)
3. Архиви ЈКП „Суботицка топлана“